

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
14000 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
OP2400171

VYŘIZUJE / LINKA

Görner Josef / +420724261408

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Praha / 10.06.2024

VĚC Stavební úpravy NTL a STL plynovodů Pankrác - IV. Etapa, ul. Na Pankráci jih a okolí + zrušení RS č. 059, Praha 4

V průběhu přípravy stavby jste byli jako majitelé objektů naší společností informováni o stavebních úpravách plynovodu ve výše uvedené lokalitě Praha 4. Oznamujeme Vám, že dodávka plynu bude přerušena v ul. **Plamínkové pro objekt: čp./č.o. 1593/2 v termínu od 08.07.2024 do 12.07.2024.**

Pro provedení stavebních úprav plynovodu a přípojek v uvedeném termínu si Vás dovoluujeme požádat o:

- **Vyklizení** prostoru, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu (dále jen HUP) a část plynovodní přípojky (od obvodové zdi objektu k HUP), aby bylo možné provádět montážní práce.
- **Zajištění přístupu** do objektu pracovníkům dodavatele ve výše uvedeném termínu.
- **Zajištění přístupu k plynoměru ve výše uvedených termínech a dále o zajištění přístupu do jednotlivých bytů za účelem odvzdušnění plynové instalace při obnovení dodávky plynu.**

Dále Vás upozorňujeme na následující skutečnosti, které by mohly ovlivnit provádění prací:

Pokud se při přepojování objektu prokáže špatný technický stav, bude nový HUP instalován na Vaše náklady, jak jste byli informováni projektantem při přípravě stavby (podle zákona 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je HUP majetkem vlastníka objektu). **Dodávku a montáž HUP uhradíte zhotoviteli stavby**, který je zmocněn Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, a.s.), smlouvou o dílo. V případě vymístění HUP na hranici veřejně přístupného pozemku budou náklady na dodávku a montáž HUP hrazeny PPD, a.s.

Při přepojování objektu na novou přípojku je nutné **přerušit dodávku plynu do objektu** dle výše uvedeného termínu. Tento termín bude též **oznámen vývěskou** v dostatečném předstihu před odstávkou. Prosíme Vás o **předání této informace** nájemníkům a zejména firmám, které jsou ve Vašem objektu v nájmu.

Před obnovením dodávky plynu musí být provedena tlaková zkouška těsnosti odběrného plynového zařízení v domě. Pokud bude nevyhovující, nelze obnovit dodávku plynu do objektu. Z tohoto důvodu doporučujeme v předstihu před naší akcí zajistit revizi vnitřní instalace a případné závady odstranit.

Po dobu provádění prací bude **ztížen průjezd a omezeno parkování** v ulici.

Omlouváme se, že realizace stavby způsobí určité problémy. Uvedená činnost je však nutná pro zajištění bezpečného provozu plynovodu a pro zkvalitnění služeb našim zákazníkům.

Veškeré informace o stavbě Vám poskytne technický dozor investora p. Görner Josef, tel.: +420724261408 a pracovník zhotovitele **Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., p. Hanzl Jindřich, tel.: +420602613349.**

S pozdravem